



ROMÂNIA
Avocatul Poporului
Ombudsman




Str. Eugeniu Carada, nr. 3, Sector 3, București

Telefon +40-21-312.71.01 Fax: +40-21-312.49.21 Internet: <http://www.avpoporului.ro> E-mail: avp@avp.ro

Nr. 5093/2014

Domnului Robert - Marius Cazanciuc

Ministrul Justiției



RECOMANDAREA

nr. 30 din 4 noiembrie 2014

**privind respectarea dreptului la ocrotirea sănătății prin asigurarea calității
apei potabile în cazul persoanelor private de libertate
din Penitenciarul Spital Jilava**

Prin petiția înregistrată cu nr. 5093 din 26 mai 2014, numitul [REDACTAT] [REDACTAT] deținut în Penitenciarul Satu-Mare, iar din 20 mai 2014 internat la Penitenciarul Spital Jilava, ne-a sesizat în contextul art. 34 din Constituție referitor la dreptul la ocrotirea sănătății, cu privire la **calitatea apei potabile din Penitenciarul Spital Jilava.**

Astfel, petentul susținea că nu poate bea apa de la robinetul camerei de deținere, deoarece are un gust și un miros neplăcut.

Cu ocazia anchetei efectuată în data de 30 iunie 2014 la Penitenciarul Spital Jilava de către reprezentanți ai instituției Avocatul Poporului, directorul penitenciarului a precizat că, potrivit buletinelor de analize, **apa este acceptabilă consumului, nefiind constatate modificări anormale.**

Sub acest aspect, instituția Avocatul Poporului a sesizat Administrația Națională a Penitenciarelor, solicitând recoltarea de probe în vederea certificării calității apei potabile din Penitenciarul Spital Jilava de către un laborator autorizat

și înregistrat la Ministerul Sănătății, în prezența unui reprezentant al instituției Avocatul Poporului, la o data stabilită de comun acord.

Prin adresa nr. 9370 din 8 septembrie 2014, Administrația Națională a Penitenciarelor ne-a comunicat că monitorizarea calității apei se efectuează lunar de o firmă autorizată de către Ministerul Sănătății, iar recoltarea probelor se face de către un reprezentant al firmei. De asemenea, s-a menționat că **toate probele recoltate și analizate până în prezent s-au încadrat în valoarea de referință a standardelor în conformitate cu legislația în vigoare**, exprimându-și disponibilitatea stabilirii unei date în care reprezentanți ai instituției Avocatul Poporului să participe la recoltarea probelor.

Astfel, în data de **24 septembrie 2014** au fost recoltate probe de apă de către Laboratorul Almaro Med, în prezența reprezentanților Penitenciarului Spital Jilava și ai instituției Avocatul Poporului.

Prin adresa nr. N2/44450/SPBJ/2014, Penitenciarul Spital Jilava ne-a transmis Buletinele de încercări-Analize/test report, urmare prelevării probelor de apă la camerele de deținere 313/Secția TBC, 202/Secția Medico Socială și 208/Secția Medico Socială, iar în data de 4 noiembrie 2014 am primit de la Laboratorul Almaro Med (la solicitarea instituției Avocatul Poporului) interpretarea rezultatelor din care reies următoarele:

-în cazul celor trei ape analizate, **cantitatea de amoniu este mare (aproximativ 13 mg/l)**, Normele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății limitând prezența amoniacului în apele de alimentare la cantități foarte mici (**sub 0,5 mg/l**). Acest indicator se poate remedia prin instalarea unor filtre cu membrană osmotică (osmoză inversă) sau stație pe bază de rășini;

-**cantitatea de mangan depășește valoarea de 50 micrograme/l**, valoare maximă admisă conform Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată. Consumul unei ape cu un conținut ridicat de mangan poate duce în timp la boli Parkinson (tremurări, mers dificil, spasme ale mușchilor feței). Acest sindrom se numește manganism și este precedat de simptome ca iritabilitate, agresivitate și halucinații. Pentru remediere se recomandă montarea unei stații de demanganizare.

Având în vedere prevederile art. 34 din Constituția României, în temeiul dispozițiilor art. 59 din Constituție coroborat cu art. 13 lit. c), art. 21 și art. 23 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea scopului constituțional și legal al instituției Avocatul Poporului și anume, apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice, Avocatul Poporului emite următoarea:

RECOMANDARE


Pentru respectarea dreptului la ocrotirea sănătății în cazul deținuților din Penitenciarul Spital Jilava, Administrația Națională a Penitenciarelor împreună cu Ministerul Justiției, în exercitarea atribuțiilor sale, va analiza și va dispune măsuri legale pentru asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în Penitenciarul Spital Jilava prin identificarea mijloacelor pentru filtrarea apei, astfel ca aceasta să se încadreze în valorile maxime admise, având în vedere rezultatele Laboratorului Almaro Med, potrivit cărora:

- pânza de apă are un conținut ridicat de amoniu;
- cantitatea de mangan depășește valoarea maximă admisă (50 micrograme/l).

Ministerul Justiției va informa instituția Avocatului Poporului cu privire la măsurile dispuse.

Vă rog să primiți, Stimate Domnule Ministru Robert-Marius Cazanciuc, asigurarea înaltei mele considerații.

Avocatul Poporului,



Victor Ciorbea