




ROMÂNIA
Avocatul Poporului
Ombudsman



Str. George Vraca nr. 8, Sector 1, București

Tel.: +40-21-312.71.01, Fax: +40-21-312.49.21, E-mail: avp@avp.ro
Tel. dispecerat: +40-21-312.71.34, E-mail: petitii@avp.ro

Domnului dr. Dan HALCHIN, Comisar de poliție penitenciară
Director General al Administrației Naționale a Penitenciarelor



RECOMANDAREA

nr. 195 din 23 decembrie 2021

**privind îmbunătățirea condițiilor de cazare din Secția exterioară Valu lui Traian
(Penitenciarul Poarta Albă)**

Cu ocazia anchetei efectuată în data de 20 decembrie 2021 la Penitenciarul Poarta Albă, Secția exterioară Valu lui Traian, dar și la Penitenciarul Poarta Albă, consilierii din cadrul Departamentului Armată, justiție, poliție, penitenciare au constatat starea precară a Grupului sanitar și a băii comune aflate pe holul a Secției exterioare Valu lui Traian, care deservește camerele

Astfel, **Grupul sanitar** este compus din 4 cabine cu vas de toaletă tip turcesc, o chiuvetă al cărui **robinet este defect și curge apa continuu, chiar și pe jos.**

Baia comună este prevăzută cu 7 chiuvete și 8 capete de duș dispuse în tavan, **camera nu este încălzită, pereții și tavanul prezintă igrasie și mucegai.**

Igrasia are efecte negative asupra microclimatului interior, deprecindu-l din punct de vedere al umidității, ceea ce facilitează apariția unor microorganisme (mucegaiul). Mucegaiul are influențe negative asupra sănătății oamenilor, provocând afecțiuni respiratorii și cardiovasculare.

La momentul anchetei nu era apă caldă.

Persoanele private de libertate au reclamat și faptul că apa caldă curge doar **15 minute** de 3 ori pe săptămână, pentru aproximativ 46 de deținuți, aceștia neavând efectiv timp să facă duș, iar din actele puse la dispoziție de către conducerea penitenciarului reiese că apa caldă este furnizată de 4 ori pe săptămână, minim **20 de minute**.

În acest context, în temeiul dispozițiilor art. 59 și art. 34 din Constituție coroborat cu art. 24 și art. 26 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, pentru realizarea scopului constituțional și legal al instituției Avocatul Poporului și anume, apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice, Avocatul Poporului emite următoarea:

RECOMANDARE

Luarea măsurilor necesare pentru renovarea și încălzirea Băii comune aflate pe holul secției 7 a Secției exterioare Valu lui Traian, care deservește camerele 7.1 și 7.2., repararea chiuvetei din Grupul sanitar și prelungirea timpului de furnizare a apei calde.

Directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor îl va informa pe Avocatul Poporului cu privire la însușirea Recomandării și la măsurile dispuse.



București, 22 decembrie 2021