



AVOCATUL POPORULUI
REGISTRATURA GENERALĂ
INTRARE NR. 36423 / 2.2. NOV. 2024...

Exemplarul nr. 1
Nr. 56022/PSIL/08.11.2024

Către,
Avocatul Poporului
- strada George Vraca, nr. 8, sector 1, București -

Referitor la adresa nr. 30442 din 01.10.2024.

Având în vedere recomandarea nr. 150 din 01 octombrie 2024 privind respectarea art. 222 alin. (1) și art. 34 din Constituția României privind dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, respectiv dreptul la ocrotirea sănătății, vă aducem la cunoștință următoarele :

1. Lunar, la nivelul Penitenciarului Slobozia sunt prelevate probe de apă din diferite puncte de consum, inclusiv camere deținere persoane private de libertate, și sunt efectuate analize microbiologice de către Direcția Sănătate Publică. Având în vedere buletinul de analiză apă din luna octombrie emis de DSP Ialomița, începând cu data de 29.10.2024 se asigură apă potabilă persoanelor private de libertate custodiate în cadrul Penitenciarului Slobozia de la rețeaua publică a orașului, sens în care atașăm, certificat conform cu originalul, buletinele de analiză apă din perioada ianuarie – octombrie 2024.

2. Referitor la măsurile privind eficientizarea dezinfecției la nivelul Penitenciarului Slobozia arătăm că, periodic, au fost efectuate dezinfecții generale de către o firmă specializată în acest sens, drept pentru care atașăm, certificat conform cu originalul, procesele verbale de recepție din perioada martie – octombrie 2024. Mai mult, pe plan intern există o persoană desemnată din cadrul polițiștilor de penitenciare care asigură, la cererea deținuților, pe lângă serviciile firmei autorizate, dezinfecție de necesitate sau de prevenție, cu caracter curativ, care se efectuează cu ajutorul aparatului cu vapori de apă la temperatură și presiune ridicată Polti Vaporetto, cât și cu ajutorul substanțelor Gel împotriva gândacilor și insecticid K-othrine disponibile în stocul unității, sens în care atașăm, certificat conform cu originalul, procesele verbale de dezinfecție efectuate în perioada ianuarie – octombrie 2024.



Pentru informații suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe domnul
inspector de poliție penitenciară _____, telefon _____
mail _____

Cu stimă,

Subcomisar de poliție penitenciară Mihai PORCESCU
Director
Penitenciarul Slobozia



MINISTERUL SANATATII
 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IALOMITA
 Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
 Subcompartiment Microbiologie Slobozia ,Aleea Cosminului nr.4 tel.0243/230280 int.107
 e-mail : microbiologie@dspialomita.ro



Buletin de analiza nr.751A din 21.10.2024

Probe prelevate de la: PENITENCIAR SLOBOZIA, str.Garii, nr.54 – SLOBOZIA
 Denumire proba: Proba apa.
 Prezentate la analiza de: /
 La data de 15.10.2024 ora 11:30 cu procesul verbal nr.1187/15.10.2024
 Data efectuării analizei: 15.10.2024 – 17.10.2024
 Informatii referitoare la proba: Probe recoltate in recipienti sterili de 500 ml fara adaos de 0,5 ml tiosulfat de sodium 5% .
 Probe efectuate conform: PS-B-04 , PS-B-05 , PS-B-06

REZULTATE

Cod proba	Tipul probei <input type="checkbox"/> Iesire <input type="checkbox"/> Apa retea <input checked="" type="checkbox"/> Put forat	Numar de colonii la 22°C UFC/ ml SR EN ISO 6222/2004	Numar de colonii la 37 °C UFC/ ml SR EN ISO 6222/2004	Bacterii coliforme UFC/100 ml SR EN ISO 9308-1 /2015 SR EN ISO 9308-1 /A1/2017	E.coli UFC /100 ml SR EN ISO 9308-1 /2015 SR EN ISO 9308-1 /A1/2017	Enterococi UFC/ 100 ml SR EN ISO 7899-2/2002
751A	PROBA APA FORAJ – SECTIA EI CAMERA 15	/	/	/	0	1
	Valori normale conform Ordonantei nr.7/18.01.2023	Nici o modificare anormala	Nici o modificare anormala	0/100ml	0/100ml	0/100ml

Analize efectuate de:
 Executant :
 As.Geanta A.

Responsabil de analiza
 Biolog pr.

Ioana Mariana
 -biolog medical principal-
 433017

Coordonator laborator
 Biochimist medical principal
 Alexandrescu Liliana

Certificat de inregistrare MS nr.710 din 03.05.2023
 Rezultatele se refera numai la probele analizate
 Buletinul nu poate fi reprodus decit integral fara aprobarea laboratorului

Cod BA-B-18-01A
 Ed3/Rev 1/01.2023

Exemplar 2 din 3
 Pagina 1 din 1

**CONFORM
 CU ORIGINALUL**

Buletin de analiza nr.667A din 20.09.2024


Probe prelevate de la: PENITENCIAR SLOBOZIA, str.Garii, nr.54 – SLOBOZIA
 Denumire proba: Proba apa..
 Prezentate la analiza de:
 La data de 18.09.2024 ora 11:00 cu procesul verbal nr.1044/18.09.2024
 Data efectuării analizei: 18.09.2024 – 20.09.2024
 Informatii referitoare la proba: Probe recoltate in recipienti sterili de 500 ml fara adaos de 0,5 ml tiosulfat de sodium 5%
 Probe efectuate conform: PS-B-04 , PS-B-05 , PS-B-06

Cod proba	Tipul probei <input type="checkbox"/> Iesire <input type="checkbox"/> Apa retea <input checked="" type="checkbox"/> Put forat	REZULTATE				
		Numar de colonii la 22°C UFC/ ml SR EN ISO 6222/2004	Numar de colonii la 37°C UFC/ ml SR EN ISO 6222/2004	Bacterii coliforme UFC/100 ml SR EN ISO 9308-1 /2015 SR EN ISO 9308-1 /A1/2017	E.coli UFC /100 ml SR EN ISO 9308-1 /2015 SR EN ISO 9308-1 /A1/2017	Enterococi UFC/ 100 ml SR EN ISO 7899-2/2002
667A	PROBA APA FORAJ – GRUP SANITAR COMANDANT	/	/	/	0	0
	Valori normale conform Ordonantei nr.7/18.01.2023	Nici o modificare anormala	Nici o modificare anormala	0/100ml	0/100ml	0/100ml

Analize efectuate de:
 Executant :
 As.Geanta A.



Responsabil de analiza
 Biolog pr.



Coordonator laborator
 Biochimist medical principal
 Alexandrescu Liliana



Certificat de inregistrare MS nr.710 din 03.05.2023
 Rezultatele se refera numai la probele analizate
 Buletinul nu poate fi reprodus decit integral fara aprobarea laboratorului

Cod BA-B-18-01A
 Ed3/Rev 1/01.2023

Exemplar 1 din 2
 Pagina 1 din 1

**CONFIRM
 CU ORIGINALUL**

Buletin de analiza nr.521A din 19.08.2024

Probe prelevate de la: PENITENCIAR SLOBOZIA, str.Garii, nr.54 – SLOBOZIA

Denumire proba: Proba apa put forat.

Prezentate la analiza de: /

La data de 12.08.2024 ora 11:03 cu procesul verbal nr.849/12.08.2024

Data efectuării analizei: 12.08.2024 – 14.08.2024

Informatii referitoare la proba: Probe recoltate in recipienti sterili de 500 ml fara adaos de 0,5 ml tiosulfat de sodium 5%.

Probe efectuate conform: PS-B-04 , PS-B-05 , PS-B-06

REZULTATE

Cod proba	Tipul probei <input type="checkbox"/> Iesire <input type="checkbox"/> Apa retea <input checked="" type="checkbox"/> Put forat	Numar de colonii la 22°C	Numar de colonii la 37°C	Bacterii coliforme	E.coli	Enterococi
		UFC/ ml SR EN ISO 6222/2004	UFC/ ml SR EN ISO 6222/2004	UFC/100 ml SR EN ISO 9308-1 /2015 SR EN ISO 9308-1 /A1/2017	UFC /100 ml SR EN ISO 9308-1 /2015 SR EN ISO 9308-1 /A1/2017	UFC/ 100 ml SR EN ISO 7899-2/2002
521A	PROBA APA FORAJ – BLOC ALIMENTAT	/	/	/	0	0
	Valori normale conform Ordonantei nr.7/18.01.2023	Nici o modificare anormala	Nici o modificare anormala	0/100ml	0/100ml	0/100ml

Analize efectuate de:


Executant :

As.Geania A.



Responsabil de analiza

Biolog pr.



Coordonator laborator

Biochimist medical principal
Alexandrescu Liliana

Alexandrescu Liliana
Biochimist medical principal
Cod: 430001

Certificat de inregistrare MS nr.710 din 03.05.2023

Rezultatele se refera numai la probele analizate

Buletinul nu poate fi reproduc decit integral fara aprobarea laboratorului

Cod BA-B-18-01A

Ed3/Rev 1/01.2023

Exemplar 1 din 2

Pagina 1 din 1

**CONFIRM
CU ORIGINALUL**

MINISTERUL SANATATII
 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IALOMITA
 Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
 Subcompartiment Microbiologie Slobozia ,Aleea Cosminului nr.4 tel.0243/230280 int.107
 e-mail : microbiologie@dspialomita.ro



Buletin de analiza nr. 464A din 29.07.2024

Probe prelevate de la: PENITENCIAR SLOBOZIA, str.Garii, nr.54 – SLOBOZIA
 Denumire proba: Proba apa nut forat.
 Prezentate la analiza de: ()
 La data de 23.07.2024 ora 11:50 cu procesul verbal nr.751/23.07.2024
 Data efectuării analizei: 23.07.2024 – 25.07.2024
 Informatii referitoare la proba: Probe recoltate in recipienti sterili de 500 ml fara adaos de 0,5 ml tiosulfat de sodium 5‰ .
 Probe efectuate conform: PS-B-04 , PS-B-05 , PS-B-06

REZULTATE

Cod proba	Tipul probei <input type="checkbox"/> Iesire <input type="checkbox"/> Apa retea <input checked="" type="checkbox"/> Put forat	Numar de colonii la 22°C UFC/ ml SR EN ISO 6222/2004	Numar de colonii la 37 °C UFC/ ml SR EN ISO 6222/2004	Bacterii coliforme UFC/100 ml SR EN ISO 9308-1 /2015 SR EN ISO 9308-1 /A1/2017	E.coli UFC /100 ml SR EN ISO 9308-1 /2015 SR EN ISO 9308-1 /A1/2017	Enterococi UFC/ 100 ml SR EN ISO 7899-2/2002
464A	Proba apa foraj - popota	/	/	/	0	0
	Valori normale conform Ordonantei nr.7/18.01.2023	Nici o modificare anormala	Nici o modificare anormala	0/100ml	0/100ml	0/100ml

Analize efectuate de:

Executant :
 As.Geanta A.

Responsabil de analiza
 Biolog pr.

Medic coordonator laborator
 Dr. Dobre Georgeta
 Medic primar
 Dr. in Stiinte Medicale

Certificat de inregistrare MS nr.710 din 03.05.2023

Rezultatele se refera numai la probele analizate

Buletinul nu poate fi reprodus decit integral fara aprobarea laboratorului

Cod BA-B-18-01A
 Ed3/Rev 1/01.2023

Exemplar 1 din 2
 Pagina 1 din 1



MINISTERUL SANATATII
 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IALOMITA
 Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
 Subcompartiment Microbiologie Slobozia ,Aleea Cosminului nr.4 tel.0243/230280 int.107
 e-mail : microbiologie@dspialomita.ro



Buletin de analiza nr. 357A din 25.06.2024

Probe prelevate de la: PENITENCIAR SLOBOZIA

Denumire proba : Proba apa put forat.

Prezentate la analiza de :

La data de 18.06.2024 ora 12:10 cu procesul verbal nr.594/18.06.2024

Data efectuării analizei: 18.06.2024 – 20.06.2024

Informatii referitoare la proba: Probe recoltate in recipienti sterili de 500 ml fara adaos de 0,5 ml tiosulfat de sodium 5% .

Probe efectuate conform: PS-B-04 , PS-B-05 , PS-B-06

REZULTATE

Cod proba	Tipul probei <input type="checkbox"/> Iesire <input type="checkbox"/> Apa retea <input checked="" type="checkbox"/> Put forat	Numar de colonii la 22°C	Numar de colonii la 37 °C	Bacterii coliforme UFC/100 ml	E.coli UFC /100 ml	Enterococi UFC/ 100 ml
		UFC/ ml SR EN ISO 6222/2004	UFC/ ml SR EN ISO 6222/2004	SR EN ISO 9308-1 /2015 SR EN ISO 9308-1 /A1/2017	SR EN ISO 9308-1 /2015 SR EN ISO 9308-1 /A1/2017	SR EN ISO 7899-2/2002
357A	Proba apa put forat camera I 14.6	/	/	/	0	0
	Valori normale conform Ordonantei nr.7/18.01.2023	Nici o modificare anormala	Nici o modificare anormala	0/100ml	0/100ml	0/100ml

Analize efectuate de:

Executant :
As.Doicin A

Responsabil de analiza
Biolog pr.

Medic coordonator laborator
Dr. Dobre Georgeta
Medic primar
Dr. in Stiinte Medicale

Dr. DOBRE GEORGETA
Medic primar Laborator
Doctor in Stiinte medicale
036/230280

Certificat de inregistrare MS nr.710 din 03.05.2023

Rezultatele se refera numai la probele analizate

Buletinul nu poate fi reproduc decat integral fara aprobarea laboratorului

Cod BA-B-18-01A
Ed3/Rev 1/01.2023

Exemplar 1 din 2
Pagina 1 din 1

**CONFIRM
CU ORIGINALUL**

MINISTERUL SANATATII
 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IALOMITA
 Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
 Subcompartment Microbiologie Slobozia ,Aleea Cosminului nr.4 tel.0243/230280 int.107
 e-mail : microbiologie@dspialomita.ro



Buletin de analiza nr. 264A din 27.05.2024

Probe prelevate de la: PENITENCIAR SLOBOZIA
 Denumire proba :Proba apa put forat.
 Prezentate la analiza de :
 La data de 22.05.2024 ora 11:00 cu procesul verbal nr 457/22.05.2024
 Data efectuării analizei: 22.05.2024-24.05.2024
 Informatii referitoare la proba: Probe recoltate in recipienti sterili de 500 ml fara adaos de 0,5 ml tiosulfat de sodium 5% .
 Probe efectuate conform: PS-B-04 , PS-B-05 , PS-B-06

REZULTATE

Cod proba	Tipul probei <input type="checkbox"/> Iesire <input type="checkbox"/> Apa retea <input checked="" type="checkbox"/> Put forat	Numar de colonii la 22°C	Numar de colonii la 37 °C	Bacterii coliforme	E.coli	Enterococi
		UFC/ ml SR EN ISO 6222/2004	UFC/ ml SR EN ISO 6222/2004	UFC/100 ml SR EN ISO 9308-1 /2015 SR EN ISO 9308-1 /A1/2017	UFC /100 ml SR EN ISO 9308-1 /2015 SR EN ISO 9308-1 /A1/2017	UFC/ 100 ml SR EN ISO 7899-2/2002
264A	Proba apa put forat camera 14.5	/	/	/	0	0
	Valori normale conform Ordonantei nr.7/18.01.2023	Nici o modificare anormala	Nici o modificare anormala	0/100ml	0/100ml	0/100ml

Analize efectuate de:

Executant :
 As.Doicin A

Responsabil de analiza
 Biolog pr.

Medic coordonator laborator
 Dr. Dobre Georgeta
 Medic primar
 Dr. in Stiinte Medicale

Certificat de inregistrare MS nr.710 din 03.05.2023
 Rezultatele se refera numai la probele analizate
 Buletinul nu poate fi reprodus decit integral fara aprobarea laboratorului

Cod BA-B-18-01A
 Ed3/Rev 1/01.2023

Exemplar 1 din 2
 Pagina 1 din 1

**CONFORM
 CU ORIGINALUL**

MINISTERUL SANATATII
 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IALOMITA
 Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
 Subcompartment Microbiologie Slobozia ,Aleea Cosminului nr.4 tel.0243/230280 int.107
 e-mail : microbiologie@dspialomita.ro



Buletin de analiza nr. 200A din 26.04.2024

Probe prelevate de la: PENITENCIAR SLOBOZIA

Denumire proba :Proba apa put forat.

Prezentate la analiza de:

La data de 23.04.2024 ora 10:45 cu procesul verbal nr 355/23.04.2024

Data efectuării analizei: 23.04.2024-25.04.2024

Informatii referitoare la proba: Probe recoltate in recipienti sterili de 500 ml fara adaos de 0,5 ml tiosulfat de sodium 5‰ .

Probe efectuate conform: PS-B-04 , PS-B-05 , PS-B-06

REZULTATE

Cod proba	Tipul probei lesire Apa retea ■ Put forat	Numar de colonii la 22°C UFC/ ml SR EN ISO 6222/2004	Numar de colonii la 37 °C UFC/ ml SR EN ISO 6222/2004	Bacterii coliforme UFC/100 ml SR EN ISO 9308-1 /2015 SR EN ISO 9308-1 /A1/2017	E.coli UFC /100 ml SR EN ISO 9308-1 /2015 SR EN ISO 9308-1 /A1/2017	Enterococi UFC/ 100 ml SR EN ISO 7899- 2/2002
200A	Proba apa put forat unitate-grup sanitar PC nr.2	/	/	/	0	0
	Valori normale conform Ordonantei nr.7/18.01.2023	Nici o modificare anormala	Nici o modificare anormala	0/100ml	0/100ml	0/100ml

Analize efectuate de:

Executant :

As.Geanta Adrian

Responsabil de analiza

Biolog pr.

Medic coordonator laborator

Dr. Dobre Georgeta

Medic primar

Dr. in Stiinte Medicale

Certificat de inregistrare MS nr.710 din 03.05.2023

Rezultatele se refera numai la probele analizate

Buletinul nu poate fi reproduus decit integral fara aprobarea laboratorului

Cod BA-B-18-01A

Ed3/Rev 1/01.2023

Exemplar 1 din 2

Pagina 1 din 1



MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IALOMITA
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Subcompartment Microbiologie Slobozia ,Aleea Cosminului nr.4 tel.0243/230280 int.107
e-mail : microbiologie@dspialomita.ro



Buletin de analiza nr. 114A din 26.03.2024

Probe prelevate de la: PENITENCIAR SLOBOZIA

Denumire proba :Proba apa put forat.

Prezentate la analiza de:

La data de 20.03.2024 ora 10:55 cu procesul verbal nr 221/20.03.2024

Data efectuării analizei: 20.03.2024-22.03.2024

Informatii referitoare la proba: Probe recoltate in recipienti sterili de 500 ml fara adaos de 0,5 ml tiosulfat de sodium 5% .

REZULTATE

Cod proba	Tipul probei <input type="checkbox"/> Iesire <input type="checkbox"/> Apa retea <input checked="" type="checkbox"/> Put forat	Numar de colonii la	Numar de colonii la	Bacterii coliforme	E.coli	Enterococi
		22°C UFC/ ml SR EN ISO 6222/2004	37 °C UFC/ ml SR EN ISO 6222/2004	UFC/100 ml SR EN ISO 9308-1 /2015 SR EN ISO 9308-1 /A1/2017	UFC /100 ml SR EN ISO 9308-1 /2015 SR EN ISO 9308-1 /A1/2017	UFC/ 100 ml SR EN ISO 7399- 2/2002
114A	Proba apa put forat unitate-grup sanitar PC nr.1	/	/	/	0	0
	Valori normale conform Ordonantei nr.7/18.01.2023	Nici o modificare anormala	Nici o modificare anormala	0/100ml	0/100ml	0/100ml

Analize efectuate de:

Executant :

As.Geanta Adrian

Responsabil de analiza

Biolog pr.

Medic coordonator laborator

Dr. Dobre Georgeta

Medic primar

Dr. in Stiinte Medicale

Certificat de inregistrare MS nr.710 din 03.05.2023

Rezultatele se refera numai la probele analizate

Buletinul nu poate fi reprodus decit integral fara aprobarea laboratorului

Cod BA-B-18-01A

Ed3/Rev 1/01.2023

Exemplar 1 din 2

Pagina 1 din 1

CONFIRM
CU ORIGINALUL

MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IALOMITA
 Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
 Subcompartiment Microbiologie Slobozia
 Alcaea Cosminului nr.4 tel.0243/230280 int.107
 e-mail : microbiologie@dspialomita.ro


Buletin de analiza nr. 55A din 26.02.2024

Probe prelevate de la: PENITENCIAR SLOBOZIA
 Denumire proba :Proba apa put forat.
 Prezentate la analiza de:
 La data de 20.02.2024 ora 10:40 cu procesul verbal nr 114/20.02.2024
 Data efectuării analizei: 20.02.2024-22.02.2024
 Informatii referitoare la proba: Probe recoltate in recipienti sterili de 500 ml fara adaos de 0,5 ml tiosulfat de sodium 5‰.

REZULTATE

Cod proba	Tipul probei <input type="checkbox"/> Iesire <input type="checkbox"/> Apa retea <input checked="" type="checkbox"/> Put forat	Numar de colonii la 22°C UFC/ ml SR EN ISO 6222/2004	Numar de colonii la 37 °C UFC/ ml SR EN ISO 6222/2004	Bacterii coliforme UFC/100 ml SR EN ISO 9308-1 /2015 SR EN ISO 9308-1 /A1/2017	E.coli UFC /100 ml SR EN ISO 9308-1 /2015 SR EN ISO 9308-1 /A1/2017	Enterococi UFC/ 100 ml SR EN ISO 7899-2/2002
55A	Proba apa put forat unitate-grup sanitar corp garda	/	/	/	0	0
	Valori normale conform Ordonantei nr.7/18.01.2023	Nici o modificare anormala	Nici o modificare anormala	0/100ml	0/100ml	0/100ml

Analize efectuate de:
 Executant :
 As.Geanta Adrian

Responsabil de analiza
 Biolog pr. 

Medic coordonator laborator
 Dr. Dobre Georgeta
 Medic primar
 Dr. in Stiinte Medicale
 Dr. DOBRE GEORGETA
 Medic primar laborator
 Doctor in stiinta medicina
 C.P.D. 098737

Certificat de inregistrare MS nr.710 din 03.05.2023
 Rezultatele se refera numai la probele analizate
 Buletinul nu poate fi reprodus decit integral fara aprobarea laboratorului

Cod BA-B-18-01A
 Ed3/Rev 1/01.2023

Exemplar 2 din 2
 Pagina 1 din 1

**CONFORM
 CU ORIGINALUL**

MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IALOMITA
 Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
 Subcompartiment Microbiologie Slobozia
 Aleea Cosminului nr.4 tel.0243/230280 int.107
 e-mail : microbiologie@dspialomita.ro

Buletin de analiza nr. 15A din 29.01.2024

Probe prelevate de la: PENITENCIAR SLOBOZIA
 Denumire proba :Proba apa put forat.
 Prezentare la analiza de :
 La data de 23.01.2024 ora 11:25 cu procesul verbal nr 36/23.01.2024
 Data efectuarii analizei: 23.01.2024-25.01.2024
 Informatii referitoare la proba: Probe recoltate in recipienti sterili de 500 ml fara adaos de 0,5 ml tiosulfat de sodium 5%.

REZULTATE

Cod proba	Tipul probei <input type="checkbox"/> Iesire <input type="checkbox"/> Apa retea <input checked="" type="checkbox"/> Put forat	Numar de colonii la 22°C	Numar de colonii la 37 °C	Bacterii coliforme UFC/100 ml	E.coli UFC /100 ml	Enterococi UFC/ 100 ml
		UFC/ ml SR EN ISO 6222/2004	UFC/ ml SR EN ISO 6222/2004	SR EN ISO 9308-1 /2015 SR EN ISO 9308-1 /A1/2017	SR EN ISO 9308-1 /2015 SR EN ISO 9308-1 /A1/2017	SR EN ISO 7899-2/2002
15A	Proba apa put forat –Popota cadre	/	/	/	0	0
	Valori normale conform Ordonantei nr.7/18.01.2023	Nici o modificare anormala	Nici o modificare anormala	0/100ml	0/100ml	0/100ml


Analize efectuate de:
 Executant :
 As.Geanta Adrian



Responsabil de analiza
 Biolog pr.



Medic coordonator laborator
 Dr. Dobre Georgeta
 Medic primar
 Dr. in Stiinte Medicale



Certificat de inregistrare MS nr.710 din 03.05.2023
 Rezultatele se refera numai la probele analizate
 Buletinul nu poate fi reprodus decit integral fara aprobarea laboratorului

Cod BA-B-18-01A
 Ed3/Rev 1/01.2023

Exemplar 1 din 2
 Pagina 1 din 1

**CONFIRM
 CU ORIGINALUL**

