

C. G. G. X



Exemplar nr. 1
Nr. 31888/PGDB/08.05.2026

AVOCATUL POPORULUI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
INTRADE NR. 19680, 20.MAI.2026...

Către
INSTITUȚIA AVOCATUL POPORULUI
Str. George Vraca, nr. 8, sector 1, București
e-mail: avp@avp.ro

Referitor la *Recomandarea nr. 64 din 27 martie 2026 privind asigurarea normelor minime obligatorii privind condițiile de cazare a persoanelor private de libertate din Penitenciarul Găești*, înregistrată la instituția dumneavoastră cu nr. 12335 din data de 27.03.2026, iar la Penitenciarul Găești cu nr. 31888 din data de 07.04.2026, vă informăm că instituția noastră a procedat la analizarea aspectelor învederate în cuprinsul acesteia și a situației de fapt semnalate cu privire la defecțiunile existente la grupul sanitar al camerei din cadrul secției de deținere E 3.2.

În urma a verificărilor dispuse, specialiștii din cadrul sectorului economico-administrativ nu au identificat nicio defecțiune, constatându-se că grupul sanitar este în stare bună de funcționare.

În ceea ce privește presiunea apei la grupul sanitar al camerei din cadrul secției E3.2, vă comunicăm că aceasta este determinată de instalația sanitară, respectiv de faptul că WC-ul de tip antivandal nu este prevăzut cu rezervor, fiind diferit de cel clasic. Acest tip de echipament este proiectat să limiteze debitul și presiunea apei, pentru siguranță și utilizare controlată, dar și pentru a se evita un consum mare și inutil de apă.

Cu deosebită considerație,

Comisar șef de poliție penitenciară Dragoș Florentin GHINEA
Director
Penitenciarul Găești

