



R O M Â N I A
Avocatul Poporului
OMBUDSMAN


Str. George Vraca nr. 8, Sector 1, București



Telefon +40-21-312.71.01 Fax: +40-21-312.49.21 Internet: <http://www.avp.ro> E-mail: avp@avp.ro

Domnului Comisar șef de poliție penitenciară Tiberiu Ungureanu

Director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor



RECOMANDAREA

nr. 114 din 20. MAI. 2020

pentru luarea măsurilor necesare asigurării completării setului de accesorii P.S.I., cu echipamente de protecție pentru situații de urgență și instalații de detectare, avertizare și stingere a incendiilor la penitenciarul Gherla – secția exterioară Cluj-Napoca

Având în vedere petiția nr. 6006 din 2 aprilie 2020, în care petenta [REDACTED], persoană private de libertate deținută în penitenciarul Gherla – secția exterioară Cluj-Napoca sesizează faptul că în Penitenciarul Gherla – secția exterioară Cluj-Napoca nu există un sistem de detecție al incendiilor, fapt ce poate pune viața persoanelor private de libertate în pericol, în contextul celor întâmplate recent la Penitenciarul Satu Mare;

Față de adresa Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 32647 din 06.05.2020, prin care ne confirmă cele sesizate de petentă, precizându-ne că nu există un sistem de detecție a incendiilor la Penitenciarul Gherla;

Ținând cont de prevederile Deciziei directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 500.494/2017 pentru aprobarea Normelor privind desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor în sistemul administrației penitenciare,

modificată și completată prin Decizia nr. 311/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 75 din 13 ianuarie 2020;

Față de cele anterior prezentate, în temeiul dispozițiilor art. 22 și art. 59 din Constituție coroborat cu art. 24 și art. 26 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea scopului constituțional și legal al instituției Avocatul Poporului și anume, apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice, Avocatul Poporului emite următoarea:

RECOMANDARE

Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor va lua măsurile necesare asigurării completării setului de accesorii P.S.I., cu echipamente de protecție pentru situații de urgență și instalații de detectare, avertizare și stingere a incendiilor.

Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor îl va informa pe Avocatul Poporului cu privire la însușirea Recomandării și la măsurile dispuse.

Avocatul Poporului



Renate Weber